

OZNACZENIA

- wyłącznik 1–bieg. 10A, 250V, IP–20 podtynkowy, H=1,4m,
- jw. lecz przełącznik świecznikowy 10A, 250V, IP–20 podtynkowy, H=1,4m
- jw. lecz przycisk 1–bieg. 10A, 250V, "światło" IP–20 podtynkowy, H=1,4m
- wyłącznik 1–bieg. 10A, 250V, IP–44 podtynkowy, H=1,4m,

T1 – tablica obwodowa instalacji elektrycznych, wykonanie wnękowe wg rysunków

TL – istniejąca tablica główna, licznikowa instalacji elektrycznych budynku

UWAGI

1. Instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego wykonać przewodami YDYp 1,5 mm2, 750V.
2. W instalacji stosować osprzęty instalacyjny łączeniowy podtynkowy o stopniu ochrony:
   – pomieszczenia suche – JP–20,
   – pomieszczenia wilgotne i przejściowo–wilgotne – JP–44.
3. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem.
4. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć izolacją o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody.
5. W instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków bezpieczeństwa (kierunkowych) należy stosować wyłącznie oprawy awaryjne posiadające świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo–Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie.

OZNACZENIA

F1 – oprawa do nabudowania, sufitowa 2x36 W z rastrem paraboliczny JP–20, z układem zapłonowym elektronicznym, 2x L36W/830

F1e – oprawa do nabudowania, sufitowa 2x36 W z rastrem paraboliczny JP–20, z układem zapłonowym elektronicznym, 2x L36W/830 sieciowo–awaryjna (ze świadectwem CNBOP)
– praca normalna – 2x36W, praca awaryjna 1x36W, min. 1 godz.

F2 – oprawa do nabudowania, sufitowa 2x36 W z kloszem mlecznym JP–20, z układem zapłonowym elektronicznym, 2x L36W/830

F2a – jw. lecz instalowana na ścianie H=2,7 m

F2e – oprawa do nabudowania, sufitowa 2x36 W z kloszem mlecznym JP–20, z układem zapłonowym elektronicznym, 2x L36W/830 sieciowo–awaryjna (ze świadectwem CNBOP)
– praca normalna – 2x36W, praca awaryjna 1x36W, min. 1 godz.

F3 – oprawa do nabudowania, sufitowa 2x26 W z kloszem mlecznym JP–20, z układem zapłonowym elektronicznym, 2x PLC26W 4pin G24q

F3e – oprawa do nabudowania, sufitowa 2x26 W z kloszem mlecznym JP–20, z układem zapłonowym elektronicznym, 2x PLC26W 4pin G24q sieciowo–awaryjna (ze świadectwem CNBOP)
– praca normalna – 2x26W, praca awaryjna 1x26W, min. 1 godz.

A1 / *A1* – oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa z piktogramem, ścienna, JP–44, H=2,2m, z układem zapłonowym elektronicznym (ze świadectwem CNBOP) – praca ciągła, praca awaryjna min. 1 godz.

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".

Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".

Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji.
W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami projektowanymi i istniejącymi).
Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.

Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń.
Odstępstwa uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW

ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
91-425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38
630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

INWESTOR

GMINA DOBROŃ
95-082 DOBROŃ, UL. 11-GO LISTOPADA 9

PROJEKT

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
FRAGMENTU BUDYNKU KOMUNALNEGO
NA POTRZEBĘ DODATKOWEGO
ODDZIAŁU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W DOBRONIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 60

TOM

3.1. Projekt budowlano–wykonawczy instalacji elektrycznych dodatkowego oddziału publicznego przedszkola w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 60

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak spec. instalacje elektryczne	upr. 28/78/Wł	
SPRAWDZIŁ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas spec. instalacje i sieci elektryczne	upr. 242/79/Wł	
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I EWAKUACYJNEGO	1:100

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	06.2012 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
1/P/06/2012	Elektryczna	3.1.	3.1–02.00