

Dobroń, dnia 06 sierpnia 2012 r.

GMINA DOBRÓŃ

WYKONAWCY

Znak: 271.16.2012

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie.

Odpowiadając na zapytanie przesłane w dniu 02.08.2012 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zapytanie:

W STWOiR na str. 3 Nawierzchnia skateparku zawarto zapis:

Płyta betonowa

Beton klasy B25

Grubość 12 cm

Zbrojenie rozproszone włóknami polipropylenowymi, 50/1 lub 50/0,5 w ilości 15 kg/m³

Stal 34GS

1. Jaką rolę w tym opisie pełni stal? Nie jest ujęta w przedmiarze robót ani pokazana na żadnym przekroju płyty.
2. Czy Zamawiający dopuści drewniane elementy skateparku? Dałoby to możliwość szybkiego demontażu i wykorzystania płyty na inne cele zimą np. lodowiska.

Odpowiedź:

Ad pkt 1.

Zbrojenie podłoża skateparku jest rozproszone dlatego też dopuszcza się wykorzystanie zarówno włókien polipropylenowych jak i włókien stalowych. Wobec czego stal jest tu jedną z możliwości wykonania zbrojenia płyty betonowej.

Ad pkt 2.

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania drewnianych elementów skateparku.

WÓJT
Robert Jarzębak