

~~2.30~~ – 3,50 – glina zwięzła, szarobrazowa, wilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.

Woda gruntowa nawiercona i ustalona na głębokości 0,90m. ppt.

~~Opis~~ nr 23 (Chechło II ul. projektowana bez nazwy, *ul. Zielona*
~~stopadła~~ do ul. Zwycięstwa) Rzędna otworu 191,6 m. npm

- ~~2.30~~ – 0,25 – glina piaszczysta, gliniasta, ciemnoszara.
- ~~2.25~~ – 1,90 – glina szarobrazowa, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.
- ~~2.30~~ – 3,30 – glina zwięzła, ciemnobrazowa, małowilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,10$.
- ~~2.30~~ – 3,50 – glina piaszczysta, zwięzła, ciemnobrazowa z przewarstwieniami piasku drobnego, rdzawego, małowilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,10$.

Wody gruntowej do głębokości 3,50m. ppt. nie stwierdzono.

~~Opis~~ nr 24 (Chechło II ul. projektowana bez nazwy, *ul. Przejazdowa*
~~stopadła~~ do ul. Zwycięstwa) Rzędna otworu 192,2 m. npm

- ~~2.30~~ – 0,30 – nasyp piaszczysty z domieszką szlaki, ciemnoszary.
- ~~2.30~~ – 0,60 – nasyp piaszczysty, szary.
- ~~2.30~~ – 1,40 – piasek drobny, jasnożółty, od 1,20m. ppt. żółtoszary, wilgotny, od 1,00m. ppt. mokry, średniozagęszczony. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,35$.
- ~~2.30~~ – 1,90 – glina, brązowoszara, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1÷2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.
- ~~2.30~~ – 2,50 – glina zwięzła, szara, małowilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,10$.
- ~~2.50~~ – 3,00 – glina zwięzła, szara, wilgotna, zwięzłospoista, plastyczna (4÷5 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,30$.
- ~~2.30~~ – 4,00 – glina zwięzła, szara, wilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,10$.

Woda gruntowa nawiercona i ustalona na głębokości 1,00m. ppt.

~~Opis~~ nr 25 (Chechło II ul. projektowana bez nazwy,
~~stopadła~~ do ul. Zwycięstwa) Rzędna otworu 191,5 m. npm

- ~~2.30~~ – 0,30 – gleba piaszczysto - gliniasta, ciemnoszara.
- ~~2.30~~ – 1,40 – glina szarobrazowa, małowilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1 ÷ 2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.
- ~~2.40~~ – 1,60 – piasek drobny, żółty, wilgotny, średniozagęszczony. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,35$.
- ~~2.30~~ – 2,00 – glina, brązowa, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1÷2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.