



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Miasto
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
Centrum Zgłoszeniowe (+48 42) 675 10 00
fax (+48 42) 675 10 60
kontakt@lodz.pgedystrybucja.pl

WP-1

Łódź, 29-09-2011 r.

Załącznik nr 1 do Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GINA DOBRON

11 LISTOPADA 9

95-082 DOBRON

**Warunki przyłączenia nr 5231111219 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: PRZEPOMPOWIA ŚCIEKÓW

Lokalizacja: CHECHŁO DRUGIE, ul. ZWYCIĘSTWA ; dz. Nr 159/3

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-09-2011, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: istniejący słup linii napowietrznej nN w ul. Zwycięstwa (przy dz. 159/4), obwód ze stacji 30682.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe zabezpieczeń w złączu rozdzielczym na słupie linii nN, w ul. Zwycięstwa (przy dz. 159/4), na odejściu w kierunku instalacji odbiorczej.
3. Moc przyłączeniowa: 3,00 kW – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: NAPOWIETRZNE
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
Budowa przyłącza napowietrzego AsXSn 4x35 mm² z istniejącej linii napowietrznej nN, (słup przy dz. 159/4), do złącza rozdzielczego na w/w słupie linii nN.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ze złącza rozdzielczego na słupie linii nN (przy dz. 159/4), wyprowadzić włz kablowy YAKY 4x35 mm² do złącza pomiarowego w linii regulacyjnej dz. 159/3, ze złącza pomiarowego wyprowadzić włz YKY 4x10 mm² do wnioskowanego obiektu.