

Wyjaśnienie do SIWZ

Znak postępowania : 271.3.2013

Data : 21.02.2013 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ** na zadanie pn. „ **Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Chechło Drugie – Etap III kanalizacji gminy**”.

W dniu 20.02.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

Pytanie 1

W której pozycji kosztorysu należy przyjąć pozycję „ sieć dla 5 projektowanych ulic odchodzących od ul. Zwycięstwa o łącznej długości L=32,54m” gdyż nie została ona ujęta w kosztorysie nakładczym ani inwestorskim ?

Odpowiedź

Kanał z rur PCV o długości 32,54 mb należy ująć w poz. 39 kosztorysu. W Przedmiarze robót wkradł się błąd

Poz. 39 powinna brzmieć : Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione mb $762,43 + 32,54 = 794,97$.

W pozycjach, wykopy, zasyпки, studnie rewizyjne ta długość kanału została uwzględniona.

Pytanie 2

Czy kosztorys może mieć formę uproszczoną ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu w wersji szczegółowej.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie warunku posiadania uprawnień przez osoby biorące udział w zamówieniu. Według SIWZ pkt.7.1.ppkt.f „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i elektrycznych” natomiast wg załącznika 4: „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych”. Czy w związku z tym wymaga się aby osoba ta posiadała uprawnienia w specjalności elektrycznej ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga tylko uprawnień w zakresie **sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych**, uprawnienia w specjalności elektrycznej nie są wymagane, co jest zgodne z zapisem ujętym w pkt.6 ppkt.1.3 SIWZ- warunki udziału w postępowaniu oraz załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.

Natomiast w pkt.7.1.f SIWZ wkradł się błąd w postaci zapisu uprawnień elektrycznych.

Wójt
Robert Jarzębak