

Elewacja tablicy



Rozmieszczenie aparatów na wspornikach

Zestawienie montażowe rozdzielnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1.	Rozdzielnica wnękowa 4–rzędowa, 4x24 moduły	szt.	1
	Pasek zaślepek	szt.	3
	Drzwi profilowane metalowe	szt.	1
2.	Rozłącznik izolacyjny 3–biegunowy 40A	szt.	1
3.	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B6 A, 6 kA	szt.	4
4.	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C2 A, 6 kA	szt.	2
5.	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C10 A, 6 kA	szt.	7
6.	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C16 A, 6 kA	szt.	6
7.	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C20 A, 6 kA	szt.	2
8.	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C25 A, 6 kA	szt.	1
9.	Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy C16 A–30mA AC	szt.	8
10.	Lampka sygnalizacyjna 230V, zielona	szt.	3
11.	Ochronnik przeciwprzepięciowy B+C 4P TN–S	szt.	1
12.	Wyłącznik silnikowy 230V (1,6÷2,5)A, styki pomocnicze 1Z+1R	szt.	2
13.	Stycznik 20A, 230V AC, 2Z	szt.	2
14.	Przekaźnik bistabilny 10A, 230V AC, 1P	szt.	3
15.	Zacisk montażowy śrubowy 2,5 mm2	szt.	25

UWAGI

1. Tablicę instalować we wnęce w ścianie. Wymiary wnęki ustalić na budowie po wyborze producenta obudowy tablicy.

230/400V
TN–S

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzic możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami (projektowanymi i istniejącymi).

Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.

Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń. Odstępstwa uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW
ARCONBUD
Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze
91–425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0–42) 633–27–38
630–02–21
e–mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

INWESTOR

GMINA DOBROŃ
95-082 Dobroń
ul. 11-go Listopada 9

PROJEKT

PRZEBUDOWA I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO SALI GIMNASTCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBRONIU

TOM

3.1. Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. GP.II–8347–28/78	
spec. instalacje elektryczne		
SPRAWDZIŁ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas	upr. 242/89/Wł.	
spec. instalacje i sieci elektryczne		
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
TABLICA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TE – WYPOSAŻENIE	1:5

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	12.2012 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
1/P/12/2012	Elektryczna	3.1.	3.1–09.00.