

Gmina Dobroń

Wyjaśnienie do SIWZ - NR 4

Znak postępowania : 271.5.2013

Data : 27.03.2013 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ** na zadanie pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z przebudową części Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W dniu 27.03.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

1) w punkcie 5.5.2 pliku TOM1.1 Opis arch.konstr Zamawiający zawarł stwierdzenie „Wymagany współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić $U = 1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$, zalecany w miarę posiadanych środków $U = 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ”. Wobec niejasności proszę doprecyzować jaki jest wymagany współczynnik ciepła dla stolarki okiennej i drzwiowej. Zawarto również zapis sugerujący, że dla szyb wymagany jest współczynnik $U=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Proszę potwierdzić.

2) Jaka grubość powinna posiadać warstwa izolacyjna dachu – wg przekroju 2-2 przyjęto płyty styropianowe laminowane papą **obustronnie** o gr. 10 cm (taką grubość styropianu przyjęto w poz. 89 i 91 zamieszczonego przedmiaru 1J13orzebudSaliGimSP, podczas gdy z opisu (55.1) wynika, że należy zastosować izolację termiczną ze styropianu **jednostronnie** laminowanego papą gr.15 cm. Proszę wyjaśnić rozbieżności.

3) Proszę wskazać dokładnie jakie części budynku podlegają ociepleniu. Z opisu i zamieszczonych rysunków nie wynika to jasno natomiast przyjęte obmiary w zamieszczonych kosztorysach również nie wskazują, jaka część podlega ociepleniu. Konieczne celem sprawdzenia przedmiarów w tym zakresie.

4) Czy preparatem antygraffiti matowym i bezbarwnym należy pomalować wszystkie ściany do poziomu górnych krawędzi okien na parterze czy też nowo docieplane ściany.

5) Brak w zamieszczonych przedmiarach pozycji dotyczącej zbrojenia ścian do górnej granicy okien parteru siatką pancerną (opis poz. 5.5.4)

Odpowiedzi Zamawiającego:


Ad. 1. Wymagany współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić $U= 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ad. 2. W ofercie należy przyjąć wykonanie izolacji termicznej dachu ze styropianu o grubości 10 cm dwustronnie laminowanego papą.

Ad. 3. Dach i ściana frontowa (opis projektowanych warstw na rysunkach)

Ad. 4. Nie, tylko nowo projektowane docieplenie ścian.

Ad. 5. Prosimy uwzględnić w dociepleniu ścian.

WÓJT

Robert Jarzębak