

Gmina Dobron

Wyjaśnienie do SIWZ - NR 3

Znak postępowania : 271.5.2013

Data : 27.03.2013 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ** na zadanie pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z przebudową części Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W dniu 26.03.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

1. Według dokumentacji projektowej powierzchnia podłogi sportowej drewnianej powinna wynosić 271,53m<sup>2</sup> a podłogi elastycznej w małej sali gimnastycznej 67,22m<sup>2</sup> natomiast w przedmiarze robót w poz. 64 i 65 widnieje odpowiednio 397,50 m<sup>2</sup> i 50,24 m<sup>2</sup> – proszę o sprostowanie
2. Czy należy ująć w ofercie montaż paneli akustycznych o których mowa na str. 15 specyfikacji technicznej?
3. Czy należy ująć w ofercie wykonanie wentylacji mechanicznej pod podłogą sportową o której jest mowa na str. 16-17 opisu do projektu budowlanego? Brak w przedmiarach robót takich pozycji.
4. W przedmiarach robót brak montażu uchwytów dla niepełnosprawnych w wc czy należy je ująć w ofercie? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów technicznych jakie mają spełniać.
5. Wywinięcie wykładziny na ścianę 10 czy 15 cm? w opisie technicznym są sprzeczne informacje.
6. Według opisu technicznego w p. 5.5.1 izolacja termiczna dachu ze styropianu jednostronnie laminowanego papą gr. 15 cm natomiast według opisu warstw dachowych na przekrojach ze styropianu laminowanego papą obustronnie gr. 10 cm, jakie rozwiązanie należy przyjąć w ofercie?
7. Zamawiający załączył na stronie internetowej szczegółowe kosztorysy nakładcze branży elektrycznej i instalacyjnej a tylko przedmiar robót branży budowlanej. W jakiej formie należy wykonać kosztorys ofertowy uproszczonej czy szczegółowej?
8. Jaka będzie obowiązywać forma wynagrodzenia za wykonanie zadania kosztorysowa czy ryczałtowa?
9. Proszę o załączenie wzoru umowy jaką Zamawiający zamierza podpisać z Wykonawcą.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Wymiary podłogi należy przyjąć takie jak w dokumentacji projektowej.

Ad. 2 Nie. Postępowanie nie obejmuje montażu ani dostawy paneli akustycznych jak również wyposażenia sali w sprzęt sportowy.

Ad. 3. Tak, należy ująć wentylacje systemową w kosztach posadzki sportowej.

Ad. 4. Uchwyty standardowe jak dla łazienek dla niepełnosprawnych, należy ująć w ofercie białego montażu.

Ad. 5. Wystarczające jest wywinięcie na ścianę w wysokości 10 cm.

Ad. 6. W ofercie należy przyjąć wykonanie izolacji termicznej dachu ze styropianu dwustronnie laminowanego papą o grubości 10 cm.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.

Ad. 8. Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

Ad. 9. Wzór umowy zostanie sporządzony w oparciu o warunki zawarte w SIWZ.

W O S T  
Robert Jarzębak