

Dobroń, dnia 25.02.2014 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne znak 271.2.2014 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Wykonanie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych”.


Zamawiający – Gmina Dobroń, Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych”.

Pytanie:

1. Jaką należy przyjąć głębokość wybojów przy remontach emulsją i grysami wbudowanymi pod ciśnieniem do prawidłowej wyceny robót?

Odpowiedź:

Zamawiający określa średnią głębokość ubytków w nawierzchniach drogowych na 4 cm.

WÓJT

Robert Jarzębak