

**TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 21/2012
do gminnej sieci wodociągowej**

Właściciel wodociągu – inwestor : GMINA DOBRONŃ

Lokalizacja : 95-082 Dobroń : ul. Szkolna – dz. 682, teren PKP - dz. 687, ul. Słoneczna – dz. nr 702 , 694/14, 708, 694/13, 694/15, 695, 700/4

Adres : 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

1. Z istniejącego wodociągu Ø 160 PEHD położonego w ul. Szkolnej w Dobroń zaprojektować :
 - 1) dalszy odcinek sieci wodociągowej w ul. Szkolnej z przejściem pod torami PKP oraz po terenie PKP – Ø 160 z rur PEHD
 - 2) sieć wodociągową w ul. Słonecznej – (nitka główna) Ø 160 z rur PEHD
 - 3) sieć wodociągową w ul. Słonecznej – (nitki boczne) Ø 110 z rur PCV
 - 2) odcinka od sieci wodociągowej poza pas jezdni Ø 40 z rur PEHD dla działek położonych przy ul. Słonecznej
2. Hydranty zgodnie z przepisami ppoż.
3. Cel wykorzystania wody : socjalno-bytowy.
4. Projekt uzgodnić w zakresie:
 - a. przebiegu po terenach kolejowych z właściwą jednostką PKP
 - b. przebiegu oraz rozwiązań technicznych – Urząd Gminy w Dobroń – pok. nr 18
 - c. przejścia przez drogę gminną – Urząd Gminy w Dobroń pok. nr 3
 - d. lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji –Pabianice ul. Kościuszki 25 ,
5. Uzgodnioną dokumentację techniczną przedłożyć : Wojewodzie Łódzkiemu oraz w Starostwie Powiatowym – Wydział Architektury i Budownictwa – Pabianice ul. Piłsudskiego w celu uzyskania decyzji na budowę.
6. Wykonanie robót zlecić firmie uprawnionej do tego typu prac, wybranej w drodze przetargu.
7. Włączenia do sieci dokonać w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy po zakończeniu prac montażowych przed zasypaniem wykopu.(tzn. prace zanikające).
8. Wybudowaną sieć i odcinka należy zinwentaryzować i zgłosić do PODGiK w Pabianicach celem wniesienia na mapę zasadniczą – po zakończeniu budowy.
9. Protokół odbioru końcowego zostanie spisany po przedłożeniu wymaganych dokumentów odbiorowych przy udziale właściciela sieci.
10. Wszystkie koszty przygotowania i realizacji inwestycji ponosi inwestor ubiegający się o jego budowę.
11. Gmina zapewnia dostawę wody.
12. Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat od chwili wydania.

Wydający warunki :

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Mariola Woźnińska
upr. budowl. Nr 11/34/VV
inst. inż. Nr 365/90/VV.

INSPEKTOR
ds. Inwestycji gminnych
Krystyna Plekut