dz. 496/15, 496/1
ul. Sienkiewicza 69
Podziałka 1:100/500



P.p.=170,00									
Zagłębienie osi przewodu	1,27	1,60	1,78	1,73	1,72	1,64	1,62	1,60	
Rzędna istniejącego terenu	184,78	184,76	184,86	184,97	184,93	184,96	184,95	184,95	184,94
Rzędna osi proj. rurociągu	183,51	183,16	183,17	183,19	183,20	183,24	183,31	183,33	183,34
Długość odcinka	0,50	12,24	3,90	4,49					
	3,53		8,39	4,08	9,86	18,40	6,97	2,28	
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=99,2 ‰ L=49,98								
	L=3,53							i=3,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE HD								
Hektometr i odległości	0	3,53	7,43	11,92	16,00	25,86	44,25	51,22	53,51

dz. 496/15
ul. Sienkiewicza 67
Podziałka 1:100/500



P.p.=170,00					
Zagłębienie osi przewodu	1,61	1,60			
Rzędna istniejącego terenu	184,61	184,75			
Rzędna osi proj. rurociągu	183,00	183,15			
Długość odcinka	0,50	0,67	10,14		
	11,21				
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=11,21				
	i=13,4 ‰				
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40 PE HD				
Hektometr i odległości	0	2,50	11,21		

dz. 526/4, 525
Podziałka 1:100/500



P.p.=170,00						
Zagłębienie osi przewodu	1,88	1,61				1,60
Rzędna istniejącego terenu	184,75	184,60				184,17
Rzędna osi proj. rurociągu	183,07	182,99				182,57
Długość odcinka	0,50	5,22	1,27	37,62		1,50
	6,99		39,12			
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=46,11				i=10,8 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40 PE HD					
Hektometr i odległości	0	6,99	35,39	46,11		

dz. 515/4
ul. Słowackiego 1
Podziałka 1:100/500



P.p.=170,00					
Zagłębienie osi przewodu	1,72				1,64
Rzędna istniejącego terenu	184,81	184,85			184,92
Rzędna osi proj. rurociągu	183,09	183,15			183,32
Długość odcinka	0,50	4,36	10,94		
	15,80			2,69	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=18,49			i=12,4 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40 PE HD				
Hektometr i odległości	0	4,86	15,80	18,49	

P.P.H.U. WYKONAWSTWO, NADZÓR I PROJEKT ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 95-200 PABIANICE ul. Młyńska 41 tel./fax. (042) 214 63 33		Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego w m. Dobroń			
Projektował mgr inż. Mariola Wasiłaka upr. 11/84/WMiE	Podpis:	Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY			
	Podpis:	Tytuł rysunku: PROFILE PODŁUŻNE przyłącza dz. 496/1, 496/15, 525, 515/4			
Sprawdził:	Podpis:	Skala: 1: 100/500	Data: 09.2009	Nr zlecenia:	Nr rysunku: II-3