



RZUT PARTERU

UWAGA:

- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W WYMAGANE TULEJE POSIADAJĄCE DOPUSZCZENIA OCHRONY P.POŻ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA PRZEGRÓD PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ.
- GRZEJNIKI WŁĄCZYĆ W ISTN. GAŁĄZKI

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU			
N.R	POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.1	WIATROLAP	ISTNIEJĄCA	3,75 m <sup>2</sup>
0.2	KLATKA SCHODOWA	ISTNIEJĄCA	18,60 m <sup>2</sup>
0.3	SZATNIA	WYKŁADZINA PCW	13,11 m <sup>2</sup>
0.4	KORYTARZ	WYKŁADZINA PCW	6,41 m <sup>2</sup>
0.5	SALA PRZEDSZKOLNA	WYKŁADZINA DYWANOWA	66,76 m <sup>2</sup>
0.6	POM. PORZĄDKOWE	GRES	2,12 m <sup>2</sup>
0.7	WC	GRES	13,66 m <sup>2</sup>
RAZEM:			124,41 m <sup>2</sup>
<div><div>LEGENDA :</div><div><div><div></div><div>11/600-520</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>proj.rurociągi c.o. istn.rurociągi c.o. proj. grzejniki istn. grzejniki do likwidacji</div></div>			
AUTOR PROJEKTU			
<div><div><div></div><div>ARCONBUD</div></div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl</div></div>			
ZLECENIODAWCA			
GMINA DOBRÓŃ 95-082 DOBRÓŃ UL.11-GO LISTOPADA 9			
PROJEKT			
Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym na na potrzeby filii Publicznego Przedszkola w Dobroniu.			
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Barbara Mamińska	upr. 77/90/WŁ	w zakresie instalacji sanitarnych w specjalności instalacyjno-inżynierskiej	
OPRACOWAŁ			
mgr inż. Tomasz Chrolenko			
NAZWA RYSUNKU			SKALA
RZUT PARTERU -INSTALACJA C.O.			1 : 100
FAZA PROJEKTU			DATA
PROJEKT			04.2014 r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/04/2014	2.1	I	2.1-02