

Dobroń, 08 lutego 2022 roku

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie.

Zwracamy się z prośbą o zmianę SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wydłużenie okresu z 3 do 5 lat w którym wykonawca musi legitymować się wykonaniem obiektu jak w postawionym warunku. Po zmianie warunek brzmiałby w następujący sposób:

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę/rozbudowę/przebudowę Stacji Uzdatniania Wody o wydajności sumarycznej min. 2 500 m³/dobę z zastosowaniem technologii ozonowania, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.”

Proponowana zmiana umożliwi udział w przetargu większej ilości doświadczonych wykonawców, co z pewnością wpłynie pozytywnie na konkurencyjność otrzymanych ofert. Ponadto, zwracamy uwagę, że standardem w przetargach na realizację obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest akceptacja przez Zamawiających referencji z okresu co najmniej 5 lat w celu udowodnienia zdolności technicznych lub doświadczenia wykonawców. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w ten sposób, że rozdział VIII ust. 1 pkt 4 lit. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę/rozbudowę/przebudowę Stacji Uzdatniania Wody o wydajności sumarycznej min. 2 500 m³/dobę z zastosowaniem technologii ozonowania, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.”