

Dobroń, 10 lutego 2022 roku

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie.

Proszę o informację, czy w warunkach technicznych jakie musi spełniać Wykonawca podczas składania oferty, Inwestor będzie akceptował referencje z budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź.

Zgodnie z zapisem SWZ Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności sumarycznej min. 2 500 m³/dobę.

Zamawiający nie dopuszcza referencji z pełnienia ww. funkcji przy oczyszczalni ścieków.