

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 20.06.2017 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”; Znak sprawy: 271.4.2017

Gmina Dobroń, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

1. Czy istnieje możliwość zaproponowania innego np. elementu murowego o takich samych parametrach , zgodnych z projektem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istnieje możliwość zamiany zaproponowanych materiałów ściennych na inne pod następującymi warunkami:

1. Zamiana bloku SILKA TEMPO na inny bloczek SILKA jest możliwa bezwarunkowo.
2. Zamiana bloku SILKA na inny jest możliwa pod warunkiem zachowania założonego współczynnika przewodzenia ciepła całej przegrody zewnętrznej oraz, w przypadku ścian wewnętrznych, uzyskania nie gorszej izolacyjności akustycznej przegrody.
3. Zamiana bloku YTONG na inny jest możliwa pod warunkiem zachowania założonego współczynnika przewodzenia ciepła całej przegrody zewnętrznej oraz niezwiększania obciążeń od ciężaru każdej ze ścian.

WÓJT
Robert Jarzębak