

PROTOKÓŁ SZCZELNOŚCI

Zewnętrznej instalacji wody zimnej (na zimno) dla budynku Przedszkola i Sali gimnastycznej w Chechle Drugim sporządzony dnia 12.09.2017r

KOMISJA W SKŁADZIE :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Kierownik budowy robót sanitarnych | – Włodzimierz Tokarczyk |
| 2. Inspektor robót sanitarnych | - Jacek Wiśniewski |
| 3. Wykonawca | – Marek Osendowski |
| 4. Kierownik budowy | - Dariusz Dolecki |

Zakres robót:

Wykonaną instalację wodociągową poddano próbie ciśnieniowej wodą na ciśnienie próbne 10 bar.

Próbie wykonano w dwóch etapach. I próba wstępna – czas trwania 60 min. II próba główna - czas trwania 120 min. Próbie ciśnieniową wykonano ciśnieniomierzem KFM140531075 o numerze świadectwa wzorcowania OUM83/2130/42/2014 - wynik próby pozytywny.

Uwagi komisji:

.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano .

Podpisy komisji

- | | |
|---------|---|
| 1. | mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
91-614 Łódź, ul. Wypoczynkowa 10
upr. 237/85/WVL
spec. robot. inżynierskich |
| 2. | INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Jacek Wiśniewski
Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.
ul. Politechniki 44
93-590 Łódź
tel. 42 235 33 90 fax 42 235 33 99
nr konta: 67114020040000300275061572
NIP: 729-270-50-81 REGON: 101741072
KRS: 0000502467 |
| 3. | |
| 4. | mgr inż. Dariusz - Dolecki
uprawnienia budowlane nr 100/92/WVL
Dz. U. Nr 8 poz. 146, 56 ust. 1 i 13 ust. 1
ŁÓDŹ/10/93183/03 |

PROTOKÓŁ SZCZELNOŚCI

Wewnętrznej instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku Przedszkola i Sali gimnastycznej przy ul. Lipowej 1 w Chechle Drugim sporządzony dnia 31.09.2017r

KOMISJA W SKŁADZIE :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kierownik budowy robót sanitarnych | – Włodzimierz Tokarczyk |
| 2. Inspektor robót sanitarnych | - Jacek Wiśniewski |
| 3. Wykonawca | – PSE Sp. z o.o. Marek Osendowski |
| 4. Kierownik budowy | - Dariusz Dolecki |

Zakres robót:

Po wykonaniu wewnętrznej instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowej zalano ją wodą i poddano próbie szczelności na okres 2 godzin- nie stwierdzono przecieków.

Uwagi komisji:

.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano .

Podpisy komisji

1.

mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
91-614 Łódź, ul. Wybornicka 10
upr. 237/05A/WŁ
spec. instalacji inżynierskiej

2.

INSPEKTOR NADZORU
dr inż. Jacek Wiśniewski
upr. bud. do projektowania i kierowania
budowlanymi bez ograniczeń
Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.
03-690 Łódź, Al. Politechniki 44
tel. 42 235 33 90 fax 42 235 33 99
nr konta: 67114020040000300275061572
NIP: 729-270-50-81 REGON: 101741072
KRS: 0000502467

3.

mgr inż. Dariusz - Dolecki
uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ
Dz. U. Nr 8 pozycja 6, 95 ust. 1 i § 13 ust. 1
ŁÓD/BO 5183/03

4.