


DZ. 792


Podziałka 1:100/100



Zodjęcie osi przewodu	1,71	1,65
Rzędna istniejącego terenu	175,14	175,14
Rzędna osi proj. rurociągu	173,43	173,49
Długość odcinka	2,90	4,30
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=2,90	i=20,7 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE-HD	
Hektometr i odległości	00	2,20 2,90

DZ. 788


Podziałka 1:100/100



Zodjęcie osi przewodu	1,72	1,65
Rzędna istniejącego terenu	175,22	175,22
Rzędna osi proj. rurociągu	173,50	173,57
Długość odcinka	5,20	6,30
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=5,37	i=13,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE-HD	
Hektometr i odległości	00	4,20 5,37

DZ. 791


Podziałka 1:100/100



Zodjęcie osi przewodu	1,77	1,65
Rzędna istniejącego terenu	175,27	175,27
Rzędna osi proj. rurociągu	173,50	173,58
Długość odcinka	1,50	0,83
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=2,33	i=51,5 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE-HD	
Hektometr i odległości	00	1,50 2,33

DZ. 789

Podziałka 1:100/100



Zodjęcie osi przewodu	1,73	1,65
Rzędna istniejącego terenu	175,30	175,30
Rzędna osi proj. rurociągu	173,57	173,64
Długość odcinka	5,20	0,33
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=5,73	i=14,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE-HD	
Hektometr i odległości	00	4,85 5,20 5,73

P.P.H.U. WYKONSTW. I PROJEKT 95-200 WARSZAWA ul. Łąkowa 797, 735/3, 215/1 PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJA odseparacji od sieci w ul. Łąkowej, w m. Przygón na terenie działek 178/23, 176/24, 795					
Projektor mgr inż. Marek Kozłowski upr. 11 697/MK	Podpis	Typ i rysunek PROJEKT BUDOWLANY		Typ i rysunek PROFIL PODŁOŻNY ODESIĆ OD SIECI	
	Podpis	UL. ŁĄKOWA W29 - W35			
Skontrolował mgr inż. Marek Wierzbicki upr. 100/087/MW3/07	Podpis	Skala i: 100/100	Data 07.2016	Nr dozwolenia	Nr rysunku II-13