dz. nr 256/11
Profil W8–W8'
Podziałka 1:100/500



P.p.=175,00

Zagłębienie osi przewodu	1,75	1,60
Rzędna istniejącego terenu	188,00	187,87
Rzędna osi proj. rurociągu	186,25	186,27
Długość odcinka	0,50 8,61	
	9,11	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=9,11 i=2,2 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE HD	
Hektometr i odległości	9,11	

dz. nr 250/24
Profil W10–W10"
Podziałka 1:100/500



P.p.=175,00

Zagłębienie osi przewodu	1,80	1,80	1,60
Rzędna istniejącego terenu	189,00	189,00	189,00
Rzędna osi proj. rurociągu	187,40	187,40	187,40
Długość odcinka	0,50 0,81		
	3,31	5,50	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=8,81 i=0,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE HD		
Hektometr i odległości	3,31	8,81	

dz. nr 250/29
Profil W11–W11'
Podziałka 1:100/500



P.p.=175,00

Zagłębienie osi przewodu	1,66	1,60
Rzędna istniejącego terenu	189,00	189,00
Rzędna osi proj. rurociągu	187,34	187,40
Długość odcinka	0,50 4,03	
	4,53	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=4,53 i=13,2 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE HD	
Hektometr i odległości	4,53	

dz. nr 250/27
Profil W14–W14'
Podziałka 1:100/500



P.p.=175,00

Zagłębienie osi przewodu	1,69	1,60
Rzędna istniejącego terenu	188,67	188,67
Rzędna osi proj. rurociągu	186,98	187,07
Długość odcinka	0,50 12,31	
	12,81	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=12,81 i=7,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE HD	
Hektometr i odległości	12,81	

P.P.H.U. WYKONAWSTWO, NADZÓR I PROJEKT ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
95-200 PABIANICE
ul. Myśliwska 41
tel./fax. (042) 214 63 33

Projektował:
mgr inż.
Mariola Wawiatska
upr. 11/94/WWL

Podpis:

Inwestycja:
Budowa wodociągu wraz z przyłączami wody w ul. H. Mniszkówny w m. Chechło Pierwsze

Tytuł opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Podpis:

Tytuł rysunku:
PROFILE PODŁUŻNE
dz. nr 256/11, 250/24, 250/29, 250/27

Sprawdził:

Podpis:

Skala:	Data:	Nr zlecenia:	Nr rysunku:
1: 100/500	03.2010		II–3