

Tablica ogłoszeń

Nasz znak : 3410/8/2010

Data : 09.07.2010 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chechło Pierwsze ul. H. Mniszkówny**

W dniu 08.07.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

Pytanie 1.

Wyjaśnić poz. kosztorysową nr 7d.2, tj. KNNR 4 1008-04 o zapisie:

Sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 90 mm.

1. pozycja KNNR 4 1008 – 04 odpowiada średnicy fi 160 mm a nie 90 mm. (do średnicy fi 90 mm odpowiada tablica KNNR 4 1008 – 02.)

Pytania 2.

Dlaczego w zestawieniu materiałów w pozycji nr 27 widnieje średnica rury fi 110x4,2 odpowiadająca nakładom z w/w tablicy a nie widnieje fi 90 mm?

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje , że wycenę robót dla budowy wodociągu należy wykonać zgodnie z danymi wyjściowymi do kosztorysowania. Załączony kosztorys stanowi tylko dokument pomocniczy przy wykonywaniu wyceny.

Wodociąg w ul. Mniszkówny jest zaprojektowany z rur o średnicy 90 mm i jako taki należy wycenić.

Z poważaniem :

Wójt
Józef Grzegorz Czechowski