

Gmina Dobroń

Wyjaśnienie do SIWZ - NR 1

Znak postępowania : 271.8.2013

Data : 14.08.2013 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ** na zadanie pn. „Łamanie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W dniu 13.08.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniem następującej treści :

„Czy zamawiana platforma pionowa o napędzie śrubowym ma być w wersji z szybem czy bez szybu (w wersji bez szybu urządzenie zaopatrzone jest w płytę bezpieczeństwa z kontaktami elektrycznymi umieszczoną pod podestem jezdny, zatrzymującą napęd (ruch) platformy w przypadku napotkania przeszkody przez poruszający się w dół podest jezdny).”.

Odpowiedź Zamawiającego: Ma to być wersja bez szybu.

WÓJT GMINY
wz.
Mirosław Rzanek
Sekretarz Gminy