

Wyjaśnienie do SIWZ

Nasz znak : 3410/3/2010

Data : 01.03.2010 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski – Etap II”.**

W dniu 25.02..br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

Pytanie 1.

Proszę o dokładne określenie , które węzły sieci wodociągowej mają zostać wykonane. Suma długości węzłów objętych zakresem opracowania w SIWZ , jest różna od sumy ich długości wynikającej z zakresu na profilach.

Odpowiedź

Do wykonania zakres ujęty w SIWZ pkt. 3. 2).a) : Ø 160 – 488,22 mb, Ø 110 – 566,81mb

Mapa : I-5 Węzeł od **W 40** do W 47- mapa I-6 całość,

Profile : II- 5 – dł. sieci Ø 160 488,22 mb, II- 6 – dł. sieci Ø 110 566,81mb

Wyceny sieci dokonać zgodnie z załączonym kosztorysem.

Pytania 2.

Proszę o dokładne określenie ilości wodomierzy i innych urządzeń sieci , gdyż ich ilość wynikająca z SIWZ , jest różna od zakresu opracowania zawartym w SIWZ.

Odpowiedź :

Zamawiający przewiduje montaż 13 szt. zestawów wodomierzowych.

Ilość wodomierzy ujęta jest w kosztorysie w części opisowej – „ dane wyjściowe do kosztorysowania str.1, w przedmiarze robót str.3 pkt. 6 i 7 oraz w kosztorysie nakładczym poz. 36 i 37.

Pytanie 3

Proszę o wskazanie kto jest zarządcą dróg objętych zakresem opracowania.

Odpowiedź

Zarządcą dróg jest : gmina Dobroń (SIWZ pkt.3.3).c.)