



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 25.05.2017 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”; Znak sprawy: 271.2.2017

Gmina Dobroń, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Poniżej pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:

1. W przedmiarach brak pozycji dotyczącej wykonania cokołów w pomieszczeniach przedszkolach. Rozumiemy, że pozycję taką doliczamy do oferty

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

2. Prosimy o wskazanie miejsc występowania nadproży stalowych zawartych w pozycji przedmiarowej Sali gimnastycznej

Odpowiedź Zamawiającego: Niezbędne byłoby podanie poz. przedmiaru.

3. Całkowita długość krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm przedstawiona w przedmiarze wydaje się być zaniżona (powinno być ok. 216,0 mb zamiast 96,0 mb). Prosimy o potwierdzenie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć do kalkulacji 216 mb.

4. Proszę o przesłanie wymogów technicznych dla windy (między innymi udźwig, prędkość). Dane przedstawione w detalu D12 są niewystarczające.

Odpowiedź Zamawiającego: Wymogi dla podnośnika platformowego zawarte zostały w detalu nr D12.

WÓJT
Robert Jarczyk