



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, dnia 25.10.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania nr 271.12.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” – etap II.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedź na pytania zadane do Zamawiającego w dn. 20.10.2017 r.

Pytanie 1.

Proszę o sprecyzowanie jakie uziarnienie tynku ma być na elewacjach 1,5 mm czy 2 mm?

Odpowiedź


1,5 mm.

Pytanie 2.

Czy na elewacji mają być deski czy tynk imitujący deski?

Odpowiedź

Tynk imitujący deski.


Robert Jarzębak