

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń dnia 25.06.2018 r.

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Dotyczy: Postępowania nr 271.3.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”

Szanowni Państwo,

Zamawiający dokonuje sprostowania w opublikowanych odpowiedziach z dnia 22.06.2018 r. transza 4, odnoszących się do pytania 14 w następującym zakresie:

Pytanie 14


Czy szyby w oknach mają być bezpieczne ? Jeżeli tak to czy jedno czy dwustronnie ?

Odpowiedź

W wycenie stolarki okiennej uwzględnić należy zastosowanie szyb bezpiecznych od wewnątrz, a w fasadzie szklanej obustronnie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,



WÓJT
Robert Jarzębak